

## Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Městys Cerhenice  
Školská 444  
281 02 CERHENICE

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: OZPZ 48065/14-Mu  
Spisová zn.: OZPZ 9436/2014

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Ing. Blanka Mukařovská  
Telefon: 321 748 349  
E-mail: blanka.mukarovska@mukolin.cz

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 30.06.2014

### Kolaudační souhlas vodního díla – „Cerhenice – veřejný vodovod“

#### Kolaudační souhlas

Vodoprávní úřad Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po přezkoumání žádosti o kolaudační souhlas, doložené dle § 122 odst. 1 stavebního zákona, vydává žadateli Městysi Cerhenice, Školská 444, Cerhenice, IČ 00235300 podle § 122 odst. 1 stavebního zákona **kolaudační souhlas** ke stavbě vodního díla – „Cerhenice – veřejný vodovod“ na pozemcích parc. č. dle KN 135 (v místě totožném s PK 132/1, s PK 132/3 a s PK 132/4), k.ú. Blinky, na poz. parc. č. dle KN 1070, 942/2 (v místě totožném s PK 909/1, s PK 909/2), 1169/1 (v místě totožném s PK 901, s PK 900, s PK 1066, s PK 1065, s PK 1176, s PK 1173, s PK 1171, s PK 1098/2, s PK 1098/3), 1078, 1177, 1098/1, 1247, 1190, 1085, 1188, 893/1 (v místě totožném s PK 898/1, s PK 897, s PK 1064, s PK 895, s PK 894, s PK 893, s PK 892/1, s PK 892/2, s PK 892/3, s PK 891/1), 939/4, 935, 1067 (v místě totožném s PK 1067), 889/23 (v místě totožném s PK 889/23), 1063, 886 (v místě totožném s PK 887, s PK 888), 889/6 (v místě totožném s PK 889/6), 855/4, 855/1) v místě totožném s PK 851, s PK 852), 854/1 (v místě totožném s PK 854), 1062/2, 1020, 1225, 1014/11, 1014/1(PK), 1014/2(PK), 1014/6, 1014/3, 1058/1 (v místě totožném s PK 1058/1), 1014/9, 1054/1 (v místě totožném s PK 1054), 848/10 (v místě totožném s PK 848/1, 1060, 1025/1, 798/7, 801/5, 797/2, 1211/1, 1215, 250/5, 1236 (v místě totožném s PK 1236), 791/56, 791/70 (v místě totožném s PK 791/70), 786/17, 1025/2, 1211/2, 1204, 346/8, 1245, 1246/1, 1036/1, 771/2, 771/1, 776/2, 1041/3 (v místě totožném s 1041), 769 (PK), 769/23, 1030/1, 1036/6, 351/1 (v místě totožném s PK 351/1), 351/7, 351/10, 343/15, 343/16, 1127 (PK), 1130 (PK), k.ú. Cerhenice.

Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Kolín, OŽPZ č.j. ŽP/2854R/2005/Mu/Tv ze dne 19.01.2007. Lhůta k dokončení stavby byla prodloužena rozhodnutím ze dne 05.05.2010 zn. OZPZ 256/10-2339/10-Mu (opravné rozhodnutí ze dne 18.01.2012 OZPZ 4372/12-Mu), rozhodnutím ze dne 12.02.2013 č.j. OZPZ 76961/12-Mu a rozhodnutím ze dne 08.01.2014 č.j.: OZPZ 113713/13-Mu.

Stavba obsahuje:

SO 01 – vodovodní přívaděč délky 1194,69m

SO 02 – vodojem o objemu 300m<sup>3</sup>

SO 03 – SO 3.1. Vodovod Cerhenice:

Řad B	D 160 délky 696 m
	D 110 délky 1968,62 m
Řad B1	D 110 délky 688,84 m



Řad B.1	D 90 délky 47,84 m
Řad B.1.1	D 90 délky 111,53 m
Řad B.2	D 90 délky 250,39 m
Řad B.2.1	D 90 délky 273,64 m
Řad B.2.2.	D 90 délky 485,5 m
Řad B.2.3.	D 90 délky 130,35 m
Řad B.3	D 90 délky 199,48 m
Řad B.3.1	D 90 délky 105,64 m
Řad B.3.2.	D 90 délky 226,02 m
Řad B.3.3	D 90 délky 122,79 m
Řad B.4	D 90 délky 222,02m
Řad B.4.1	D 90 délky 16,69 m
Řad B.4.2.	D 90 délky 50,59 m
Řad B.5	D 90 délky 241,52 m
Řad B.6	D 90 délky 144,15 m
Řad B.6.1	D 90 délky 42,86 m
Řad B.6.2	D 90 délky 26,99 m
Řad B.7	D 90 délky 99,05 m
Řad B.8	D110 délky 466,45 m
Řad B.8.1	D 90 délky 129,39 m
Řad B.8.2	D 90 délky 62,53 m
Řad B.9	D 90 délky 128,63 m
Řad B.9.1	D 90 délky 187,52 m
Řad B.9.2.	D 90 délky 178 m
Řad B.9.3.	D 90 délky 178,53 m
Řad B.10	D110 délky 318,14 m
Řad B.11	D 90 délky 70,11 m
Řad B.12	D 90 délky 295,10 m
Řad B.12.1	D 90 délky 184,72 m
Řad B.12.2	D 90 délky 127,11 m
Řad B.13	D 90 délky 75,05 m
Řad B.13.1	D 90 délky 118,59 m
Řad B.14	D 90 délky 314,19 m
Řad B.14.1	D 90 délky 89,8 m
Řad B.14.2	D 90 délky 149,17 m
Řad B.14.3	D 90 délky 135,2
Řad C	D110 délky 236m

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se konala dne 24.06.2014 a vodoprávní úřad nezjistil závady, které by bránily bezpečnému užívání stavby ani rozpor mezi vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů.

## MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor

životního prostředí  
a zemědělství

v z. Ing. **KOLÍN** Mukařovská  
6.01

zástupce vedoucího odboru ŽPZ,  
vedoucí oddělení vodního a odpadového  
hospodářství a ochrany ovzduší

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

**Doručuje se:**

Městys Cerhenice, Školská 444, 28102 Cerhenice

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Územní pracoviště Kolín, Karlovo náměstí 44, Kolín I., 28002 Kolín 2

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 28000 Kolín IV

MěÚ Kolín odbor dopravy, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

VODOS s.r.o., Legerova č.p.21, Kolín III, 28002 Kolín 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace příspěv.org., Zborovská 11, 15021 Praha 5

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 11000 Praha 1

MěÚ Kolín, OŽPZ