

Datum: 28.01. 2016
Sp. zn.: S-KHSSC 03915/2016
Č.j.: KHSSC 039/2016

Městys Cerhenice
Školská 444
281 02 Cerhenice

R o z h o d n u t í

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako orgán ochrany veřejného zdraví místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), rozhodla v řízení podle § 4 odst. 3 zákona takto:

Provozní řád veřejného vodovodu Cerhýnky provozovaný Městyssem Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice, IČ 00235300 - v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona **s e s c h v a l u j e.**

Dle § 100 zákona je provozovatel povinen seznámit s ním své zaměstnance a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.

Odůvodnění :

Dne 28.01. 2016 byl předložen Krajské hygienické stanici Středočeského kraje (dále jen „KHS“) ke schválení provozní řád **veřejného vodovodu Cerhýnky.**


V provozním řádu jsou podrobně upraveny podmínky pro provoz vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je vrt v k.ú. Cerhýnky. Voda ze zdroje je čerpána na úpravnu vody, kde dochází k odstraňování železa a amonných iontů. Technologie úpravy sestává z oxidace chlornanem sodným do bodu zlomu, retence chlorované vody v retenčních nádrží, dechlorace-odstranění přebytku chloru na filtru s aktivním uhlím a dochlorace.

Vodovod je zařazen do kategorie do 50 zásobovaných obyvatel. Minimální rozsah a četnost kontroly kvality pitné vody je dán vyhláškou MZ č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody – provádí se 1x ročně krácený a 1x za 2 roky úplný rozbor. Odběrovým místem je stanoven výtokový kohout ve Spolkovém domě Cerhýnky. V případě zjištění zhoršené kvality vody bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou.

KHS tento provozní řád posoudila a zjistila, že provozní řád veřejného vodovodu Cerhýnky provozovaný Městyssem Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice, IČ 00235300, odpovídá požadavkům stanoveným v § 4 odst. 3 zákona, a proto jej schválila.

Poučení :

Podle § 81 a násl.správního řádu účastník řízení může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě do 15ti dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníku řízení, nejpozději však desátým dnem ode dne, kdy byla zásilka s touto písemností připravena k vyzvednutí u provozovatele poštovních služeb.


Ing. Jana Motýlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Kolín



Rozdělovník :

Adresát + 2x PŘ

KHS Stč. kraje, ÚP Kolín+ 1xPŘ